



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, д. 78А, тел. (3532) 49-92-26,

e-mail: oren@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 20/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному общеобразовательному автономному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 56 им. Хана В.Д. с углубленным изучением русского языка, обществознания и права»

указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось профилактическое мероприятие)

В соответствии с п. 11.4 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», частью 1 и 2 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области лейтенантом внутренней службы Войтенко Артемом Сергеевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведен: 23.03.2023 профилактический визит в отношении зданий, помещений, территорий муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 56 им. Хана В.Д. с углубленным изучением русского языка, обществознания и права», расположенного по адресу: 460004, обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Бебеля, д 118.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица: Директор МОАУ «СОШ №56» - Солодовникова Ирина Николаевна;

Заместитель директора по АХР МОАУ «СОШ №56» - Халтер Юлия Вячеславовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в профилактическом мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьёй 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации	Срок устранения нарушения обязательных требо-	Отметка о выполнении
-------	--	--	---	----------------------

		Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	ваний пожарной безопасности	
1.	Помещение библиотеки, не отделено от других помещений противопожарной перегородкой 1-типа, с соответствующим типом заполнения проема (противопожарной дверью не ниже 2-го типа)	ст. ст. 4, 6, 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности» (далее – 123-ФЗ); п. 2.1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 (далее – ППР в РФ); п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.09.2023	
2.	Двери, отделяющие лестничные клетки от примыкающим к ним помещениям, частично не имеют уплотнений в притворах	ст. ст. 4, 6, 53, 89 123-ФЗ; п. 2.1 ППР в РФ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2023	
3.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями раздела XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации	п. 2 ППР в РФ	01.09.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

23.03.2023, Директор МОАУ «СОШ №56» - Солодовникова И.Н.

(дата, должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

**Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Оренбургу и Оренбургскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
Войтенко Артем Сергеевич**

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактическое мероприятие)



В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

